

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе,
Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной
системе аккредитации.

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47; E-Mail:
56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47;
тел.: (8-35346) 4-60-53; факс: 4-60-53; E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ОИ
Технический директор ОИ
Межевихин А.А.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.07.01-12.2023-0081-0968

от «29» декабря 2023г.

1. **Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований (измерений) протоколов:
№1685-23-ВД-к от 11.12.2023г., №1686-23-ВД-к от 11.12.2023г., №1687-23-ВД-к от
11.12.2023г.

2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное унитарное
предприятие «Муниципальное хозрасчетное коммунальное предприятие «Старт». 461158,
Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 9. кв. 14.

3. **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор
№663 от 21.12.2022г.

4. **Результаты экспертизы:**

При анализе полученных результатов проведенных лабораторных исследований
образца (пробы) воды, отобранной в п. Степной Красногвардейского района (артезианская
скважина) выявлено:

- вода питьевая (протокол лабораторных исследований №1685-23-ВД-к от
11.12.2023г.) по исследованным показателям:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	Число бактерий в 100 мл
2.	ОМЧ	4	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;

При анализе полученных результатов проведенных лабораторных исследований образца (пробы) воды, отобранной в с. Кинзелька Красногвардейского района (артезианская скважина) выявлено:

- вода питьевая (протокол лабораторных исследований №1686-23-ВД-к от 11.12.2023г.) по исследованным показателям:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	Число бактерий в 100 мл
2.	ОМЧ	6	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

При анализе полученных результатов проведенных лабораторных исследований образца (пробы) воды, отобранной в с. Вознесенка Красногвардейского района (артезианская скважина) выявлено:

- вода питьевая (протокол лабораторных исследований №1687-23-ВД-к от 11.12.2023г.) по исследованным показателям:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	Число бактерий в 100 мл
2.	ОМЧ	3	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты предоставленных протоколов лабораторных исследований (измерений): №1685-23-ВД-к от 11.12.2023г., №1686-23-ВД-к от 11.12.2023г., №1687-23-ВД-к от 11.12.2023г.

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу провел:

врач по общей гигиене

подпись

Махортова И.С.

Ф.И.О.