

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам**

461900 Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.1 Мая, 1, E-mail: ogpn_sor@mail.ru

Предписание № 54/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Администрации муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района
Оренбургской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица)

во исполнении распоряжения начальника ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам (главного государственного инспектора Сорочинского городского округа, Тоцкого и Красногвардейского районов по пожарному надзору) № 54 от 27.04.2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11ч.00 мин. до 12 ч30 мин. 27.05.2021г. начальником ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области полковником внутренней службы Торопчиным Василием Александровичем проведена внеплановая проверка территории, зданий и помещений с.Кинзелька, пос. Степной, с. Вознесенка Красногвардейского района (с.Кинзелька ул.Школьная, 7, пос.Степной ул.Горная, 1)

совместно с главой муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области Работяговым Геннадием Николаевичем.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
с. Кинзелька (численность населения 698 человек)				
1.	Здания и сооружения населенного пункта (ул.ул.Луговая, Садовая, Мира, Набережная, Победы) не обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (запасом воды) для тушения пожаров (наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами; противопожарными резервуарами или другими водными объектами, используемыми для целей пожаротушения) с учетом обеспечения пожаротушения любого здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 1 гидранта (водоемов), из условия обслуживания им зданий, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62 п.1, ст. 68; СП 8.13130.2020 п.8.9, 10.4; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 8.16, 9.30; ППР в РФ п.75	01.05.2022	
2.	К реке «Кинзелька» (к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения), расположенных на расстоянии менее 200м от зданий и сооружений), не предусмотрен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды пожарными машинами в любое время года.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.98 ч.8, ППР в РФ п.75, СП 4.13130.2013 п.8.16, СП 8.13130.2020 п.10.10	01.05.2022	

пос. Степной (численность населения 106 человек)

3.	Здания и сооружения населенного пункта (ул.Набережная) не обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (запасом воды) для тушения пожаров (наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами или стояками диаметром 80мм. с пожарными кранами; противопожарными резервуарами или другими водными объектами, используемыми для целей пожаротушения) с учетом обеспечения пожаротушения любого здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 1 гидранта (водоемов), из условия обслуживания им зданий, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62 п.1, ст. 68; СП 8.13130.2020 п.8.9, 10.4; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 8.16, 9.30; ППР в РФ п.75	01.05.2022	
4.	К пруду по ул.Набережная (к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения), расположенном на расстоянии менее 200м от зданий и сооружений, не предусмотрены подъезды с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды пожарными машинами в любое время года.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.98 ч.8, ППР в РФ п.75, СП 4.13130.2013 п.8.16, СП 8.13130.2020 п.10.10	01.05.2022	
5.	Не производиться покос травы и убока мусора на земельных участках (на территории общего пользования), правообладателями которых является муниципальное образование, расположенных в границах населенного пункта.	ППР в РФ п.17.1.	01.05.2022	
6.	На территориях общего пользования населенного пункта (ул.Степная) устроены свалки горючих отходов.	ППР в РФ п.68, 69	01.05.2022	

с. Вознесенка (численность населения 189 человек)

7.	Здания и сооружения населенного пункта (ул.Речная, ул.Школьная, пер.Парковый) не обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (запасом воды) для тушения пожаров (наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами или стояками диаметром 80мм. с пожарными кранами; противопожарными резервуарами или другими водными объектами, используемыми для целей пожаротушения) с учетом обеспечения пожаротушения любого здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 1 гидранта (водоемов), из условия обслуживания им зданий, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62 п.1, ст. 68; СП 8.13130.2020 п.8.9, 10.4; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 8.16, 9.30; ППР в РФ п.75	01.05.2022	
Здание Кинзельского СДК с.Кинзелька ул.Школьная, 7 (год постройки –ремонта 2001)				
8.	Высота эвакуационного выхода из зрительного зала через тамбур на улицу менее 1.9м. (фактически 1.85м.)	СНиП II-A.5-62 п.4.2 прим.2, СНиП 2.08.02-89* п.1.118, СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2020 п.4.1.4, 4.2.18	01.05.2022	
9.	Дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу высотой в свету менее 1.9м. (фактически 1.61м.)	СНиП II-A.5-62 п.4.2 прим.2, СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2020 п.4.1.4, 4.2.18	01.05.2022	
10.	Лестничная клетка на втором этаже не оборудована дверью (шириной в свету не менее 0.8м.) с устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	СНиП 21-01-97* п.6.18*, СП 1.13130.2020 п.4.2.19, 4.4.6	01.05.2022	
11.	При одностороннем открывании дверей с шириной 0.9м. из кабинетов в коридор 2-го этажа шириной 1.35 м. , ширина пути эвакуации, уменьшенная на половину ширины дверного полотна, менее 1м. (фактически	СНиП II-2-80 п.4.6, СНиП 21-01-97* п.6.26, 6.27, СП 1.13130.2020 п.4.3.3, 4.3.4	01.05.2022	

	0.9м.).			
12.	Руководитель организации не обеспечивает обработку (глубокую пропитку антипиренами) горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия..	ППР в РФ п.95, СП 4.13130.2013 п.5.4.11., 5.4.12; СНиП 2.08.02-89* п.1.44; 1.57	01.05.2022	
Помещения сельского клуба (пос.Степной ул.Горная, 1)				
13.	На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (СПС, СОЛ).	ППР в РФ п.54	01.05.2022	
14.	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации), обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	ППР в РФ п.54	01.05.2022	
15.	Светильники в тамбуре эвакуационного выхода эксплуатируются со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР в РФ п.35 (в)	01.05.2022	
16.	Эвакуационный выход из зала шириной менее 0.8м.	СНиП II-A.5-62 п.4.2 прим.2, СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2020 п.4.2.19, 4.4.6	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Торопчин В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 27 ” мая 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
“ ” 20 21 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

