



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Главе администрации МО Кинзельский сельсовет
Красногвардейского района Оренбургской области
Г.Н.Работягову

Красногвардейский район с.Кинзелька
ул.Школьная, 7а

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Сорочинскому городскому округу,
Тоцкому и Красногвардейскому районам

ул.1 Мая, 1, г. Сорочинск, 461900
ogpn_sor@mail.ru

26 декабря 2017г. № - 2-19-9

на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

“26” декабря 2017 г.

г.Сорочинск

Я, начальник ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам (главный государственный инспектор Сорочинского городского округа, Тоцкого и Красногвардейского районов по пожарному надзору), подполковник внутренней службы Торочин Василий Александрович рассмотрев постановление о назначении административного наказания № 257 от «26» декабря 2017г. установил, что в период проведения проверки с 09 ч.00 мин. 10.11.2017г. по 16 ч.30 мин. 30.11.2017г. на территории, в зданиях и помещениях с.Кинзелька, п.Александровка, с.Петропавловка, пос. Степной, с. Вознесенка Красногвардейского района (с.Кинзелька ул.Школьная, 16, 3, 7, 7а, ул.Мира, 74, пос.Степной ул.Горная, 1), нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

п.п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
	2	3
Общие нарушения		
	В отношении каждого объекта руководителем, иным уполномоченным должностным лицом организации, в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, не утверждена (отсутствует) инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима.	ППР в РФ п.2
2.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (обеспечение населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения) не включены в планы, схемы и программы развития территорий поселений.	Федеральный Закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. ст. 19
3.	Обучение лиц (персонала объектов, кроме водителей ДПК), допущенных к работе на объектах, мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума не осуществляется	ППР в РФ п.3
4.	Руководитель организации не обеспечивает периодичность осмотра и проверки огнетушителей (не реже 1р в квартал) с записью в паспорт и журнал огнетушителей.	ППР в РФ п.478; СП 9.13130.2009 п.4.3.5, 4.3.16, 4.5.1
5.	Руководитель организации не организовал осенью проведение проверок работоспособности сетей наружного противопожарного водопровода (исправ-	ППР в РФ п.55. ГОСТР 53961-2010 п.11.9

	ность люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резьбы нипеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта, наличие воды в корпусе гидранта и в колодце, герметичность клапана (задвижки), а также соединений и уплотнений при рабочем давлении, работоспособность с установкой КПП, а также легкость открытия и закрытия гидранта, расход воды в диапазоне давления от 0,4 до 0,6 МПа (от 4 до 6 кгс/см ²) с составлением соответствующих актов.	
с. Кинзелька		
6.	Здания и сооружения населенного пункта (ул.ул.Луговая, Садовая, Мира, Набережная, Победы) не обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами) для тушения пожаров с учетом обеспечения пожаротушения любого здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 1 гидранта, из условия обслуживания им зданий, находящихся в радиусе 200 м. с учетом прокладки рукавных линий длиной 200м. по дорогам с твердым покрытием.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62 п.1, ст. 68; СП 8.13130.2009 п.4.1, 8.6, 9.11; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 8.16, 9.30; ППР в РФ п.16
7.	Расстояние от крышки гидранта до крышки колодца (ул.Школьная, 9, ул.Мира, 60) более 450 мм по вертикали (фактически 600мм. и 680мм).	СП 8.13130.2009 п.8.9
8.	У имеющихся пожарных гидрантов установлены не соответствующие указатели, выполненные без использования светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, и без четко нанесенных цифр, указывающих расстояние до водосточника	ППР в РФ п.55, СП 8.13130.2009 п.8.6
9.	У пожарных гидрантов (ул.Школьная, 9, Молодежная, Мира, 8, 60) не установлены соответствующие указатели, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, и с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водосточника	ППР в РФ п.55, СП 8.13130.2009 п.8.6
10.	Руководитель организации не обеспечивает утепление пожарных гидрантов	ППР в РФ п.55, 80; Федеральный Закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. ст.ст.10, 19; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63 п.2; СП 8.13130.2009 п.8.6
11.	К реке «Кинзелька» (к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения), расположенных на расстоянии менее 200м от зданий и сооружений), не предусмотрен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды пожарными машинами в любое время года.	СНиП 2.07.01-89* прил. 1 п. 4; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 9.30; ППР в РФ п.80; СП 8.13130.2009 п.9.4
с. Петропавловка		
12.	Не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63 п. 8
пос. Стенной		
13.	Здания и сооружения населенного пункта не обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами или стояками диаметром 80мм. с пожарными кранами) для тушения пожаров с учетом обеспечения пожаротушения любого здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 1 гидранта, из условия обслуживания им зданий, находящихся в радиусе 200 м. с учетом прокладки рукавных линий длиной 200м. по дорогам с твердым покрытием.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62 п.1, ст. 68; СП 8.13130.2009 п.4.1, 8.6, 9.11; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 8.16, 9.30; ППР в РФ п.16
14.	У имеющегося пожарного гидранта (ул.Горная) не установлены соответствующие указатели, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, и с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водосточника	ППР в РФ п.55, СП 8.13130.2009 п.8.6
15.	На отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе вне водонапорных башиен не предусмотрено устройство для отбора воды пожарными машинами.	СНиП 2.04.02-84 п.9.14.; СП 8.13130.2009 п.9.15; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63 п.2; Федеральный Закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. ст.ст.10, 19; ППР в РФ п.60.1;
16.	К пруду по ул.Набережная (к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения), расположенных на расстоянии менее 200м от зданий и сооружений, не предусмотрены подъезды с площадкой (пирсом) с	СНиП 2.07.01-89* прил. 1 п. 4; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 9.30; ППР в РФ п.80; СП 8.13130.2009 п.9.4

	твердым покрытием размерами не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды пожарными машинами в любое время года.	
17.	На территории поселения не организованы и не приняты меры по оповещению населения о пожаре по ул.Набережная.	Федеральный Закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. ст. 19; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63 п.7; ППР в РФ п.16
с. Вознесенка		
18.	Здания и сооружения населенного пункта не обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами или стояками диаметром 80мм. с пожарными кранами) для тушения пожаров с учетом обеспечения пожаротушения любого здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 1 гидранта, из условия обслуживания им зданий, находящихся в радиусе 200 м. с учетом прокладки рукавных линий длиной 200м. по дорогам с твердым покрытием.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62 п.1, ст. 68; СП 8.13130.2009 п.4.1, 8.6, 9.11; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 8.16, 9.30; ППР в РФ п.16
19.	У имеющихся пожарных гидрантов (Школьная, Рабочая) не установлены соответствующие указатели, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, и с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водоемистика	ППР в РФ п.55, СП 8.13130.2009 п.8.6
20.	Руководитель организации не обеспечивает утепление пожарных гидрантов	ППР в РФ п.55, 80; Федеральный Закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. ст.ст.10, 19; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63 п.2; СП 8.13130.2009 п.8.6
21.	К реке «Малый Уран» (к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения), расположенных на расстоянии менее 200м от зданий и сооружений, не предусмотрен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды пожарными машинами в любое время года.	СНиП 2.07.01-89* прил. 1 п. 4; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 9.30; ППР в РФ п.80; СП 8.13130.2009 п.9.4
22.	На территории поселения не организованы и не приняты меры по оповещению населения о пожаре по ул.Набережная.	Федеральный Закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. ст. 19; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63 п.7; ППР в РФ п.16
Нежилое здание (Администрация МО Кинзельский сельсовет) с.Кинзелька ул.Школьная, 7а		
23.	Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации, расположенный в коридоре здания, не защищен от несанкционированного доступа.	НПБ 88-2001 п.12.48*, СП 5.13130.2009 п.13.14.5
24.	Во всех помещениях горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 0.5м.	СП 5.13130.2009 п. 13.3.6
25.	В дверном проеме встроенной котельной, отделенной от смежных помещений противопожарной преградой (противопожарной перегородкой 1-го типа) установлена не противопожарная дверь (фактически пластиковая).	СНиП 21-01-97* п.7.4, 7.20, 5.14*, СП 4.13130.2013 п.5.4.2
26.	Запоры на двери 2-го эвакуационного выхода из здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п.35, СНиП 21-01-97*п. 6.18*
Административное нежилое здание (Краеведческий музей) с.Кинзелька ул.Школьная, 3		
27.	Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации, расположенный в коридоре здания, не защищен от несанкционированного доступа.	НПБ 88-2001 п.12.48*, СП 5.13130.2009 п.13.14.5
28.	В электрораспределительной коробке в коридоре, эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	ППР в РФ п.42а
29.	В залах и над эвакуационным выходом из здания непосредственно наружу, отсутствуют световые оповещатели "Выход"	СП 3.13130.2009 п.5.3
30.	В здании помещения коридора выхода из здания не защищены соответствующими автоматическими установками (отсутствуют пожарные извещатели).	НПБ 110-03 п.4
31.	В здании не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение	СНиП II-B.6 § 5. п.5, СНиП II-A.9-71 п.1.7, СНиП II-4-79 п.4.28, СНиП 23-03-95* п.7.74, СП 52.13330.2011 п.7.104, 7.105
Здание Кинзельского СДК с.Кинзелька ул.Школьная, 7 (год постройки-ремонта 2001)		

32.	Лестница со сцены в кабинет (бильярдную) не оборудована ограждениями с поручнями	СНиП 2.08.02-85 п.2.8, СНиП 21-01-97* п.6.28
33.	Дверь эвакуационного выхода со сцены в помещение гримерной (бильярдную) выполнена шириной в свету менее 0.8м. (фактически 0.7м)	СНиП II-A.5-62 п.4.2 прим.2, СНиП 21-01-97* п.6.16, 6.29
34.	Дверь эвакуационного выхода из коридора 1-го этажа в фойе (при эвакуации из помещений по коридору менее 50чел.) выполнена шириной в свету менее 0.8м. (фактически 0.66м)	СНиП 21-01-97* п.6.16
35.	Высота эвакуационного выхода из зрительного зала на улицу высотой менее 1.9м.	СНиП II-A.5-62 п.4.2 прим.2, СНиП 2.08.02-89* п.1.118, СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2009 п.4.2.5
36.	Пандус на путях эвакуации перед эвакуационным выходом из зрительного зала в тамбур, выполнен уклоном более чем 1:6	СНиП 21-01-97* п.6.28
37.	Ширина эвакуационного выхода из зрительного зала в фойе с посадочными местами в количестве более 50 (фактически 190), менее 1.2м (фактически 0.87).	СНиП 2.08.02-89* п.1.118, СНиП 21-01-97* п.6.16,
38.	Двери выходов из зрительного зала не оборудованы устройствами для само-закрывания.	СП 1.13130.2009 п.6.1.23
39.	Дверь эвакуационного выхода из фойе в лестничную клетку высотой в свету менее 1.9м. (фактически 1.84м.) и шириной менее 1.2м. (фактически 0.71м.)	СНиП II-A.5-62 п.4.2 прим.2, СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2009 п.4.2.5
40.	В лестничной клетке на высоте до 2 м от уровня площадки 1-го этажа и ступеней размещено оборудование (трубы отопления), выступающее из плоскости стен.	СНиП II-A.5-62 п.4.9, СНиП 21-01-97 п.6.32, СП 1.13130.2009 п.4.4.4
41.	План эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.143-2009 (отсутствует текстовая часть, не обозначено место размещения самого плана, размеры плана менее чем 60х40 см., план выполнен без применения фотолитоинсцентных материалов)	ГОСТ 12.4.026-2001 п.6.1.4, ГОСТ 12.2.143-2009 п.п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.7
42.	Дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу высотой в свету менее 1.9м. (фактически 1.61м.)	СНиП II-A.5-62 п.4.2 прим.2, СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2009 п.4.2.5
43.	При двухстороннем расположении и открывании дверей из кабинетов в коридор 2-го этажа, ширина коридора факт 1.35 м., т.е. менее 1.9м. при ширине дверного полотна 0.9м.. Ширина пути эвакуации менее 1м. при открытой двери.	СНиП II-2-80 п.4.6, СНиП 21-01-97* п.6.26, 6.27
44.	Руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности имеющихся источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов и перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	ППР в РФ п.55, 57
45.	Руководитель организации не обеспечивает обработку (глубокую пропитку антипиренами) горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	ППР в РФ п.108, СП 1.13130.2013 п.5.4.11., 5.4.12; СНиП 2.08.02-89* п.1.44; 1.57
46.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ППР в РФ п.61
Здание гаража с.Кинзелька ул.Школьная, 1 б		
47.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ППР в РФ п.20
48.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	НПБ 110-03 табл. 1 п.4, СНиП 21-02-99 п. 6.30; ВСН 01-89 п.6.3, НПБ 104-2003 п.2 п. 20, НПБ 101-95 п. 4.7.
Здание с.Кинзелька ул.Мира, 74		
49.	Руководитель организации не обеспечивает очистку прилегающей к объекта территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	ППР в РФ п.77
Помещения сельского клуба (пос.Стенной ул.Горная, 1)		
50.	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	ППР в РФ п.61
51.	В здании помещения тамбура (коридора) выхода из здания не защищены со-	НПБ 110-03 п.4

	ответствующими автоматическими установками (отсутствуют пожарные извещатели).	
52.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (АПС, СОЛ) объекта.	ППР в РФ п.61

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - т.е. нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо:

1. Организовать устранение вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности. Разработать план устранения нарушений требований пожарной безопасности с указанием ответственных лиц. По истечению срока исполнения п.п. плана (предписания) необходимо предоставить в ОНД/ИПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам информацию об исполнении каждого пункта данного предписания.
2. Внести (направить) в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа местного самоуправления, выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач (выполнение первичных мер пожарной безопасности).

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В.А.Торопчин

Представление получил _____ (подпись) _____

Представление направлено _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)