

ПРОТОКОЛ 257
об административном правонарушении

“22” декабря 2017 г.

г. Сорочинск

Я, начальник ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам (главный государственный инспектор Сорочинского городского округа, Тоцкого и Красногвардейского районов по пожарному надзору), подполковник внутренней службы Горюпин Василий Александрович руководствуясь ст. 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо

Фамилия, имя, отчество Работягов Геннадий Николаевич

Дата и место рождения 05.08.1956 г.р.г. Ангары

Адрес места жительства, тел. Красногвардейский район, с. Вознесенка, ул. Школьная, 38.

Место работы (учебы) администрация муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

Занимаемая должность главы

Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ 5311 № 208670 выдан 19.04.2012г. отделом УФМС России по Оренбургской области в Красногвардейском районе
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда привлекался 13.05.2016 года, 05.06.2017 года по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Присутствовал Работягов Геннадий Николаевич

В период проведения проверки (распоряжение начальника ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам № 196 от 25.10.2017г.) с 09 ч.00 мин. 10.11.2017г. по 16 ч.30 мин. 30.11.2017г. на территории, в зданиях и помещениях с. Кинзелька, п. Александровка, с. Петропавловка, пос. Степной, с. Вознесенка Красногвардейского района (с. Кинзелька ул. Школьная, 16, 3, 7, 7а, ул. Мира, 74, пос. Степной ул. Горная, 1), нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

п.п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
	2	3
Общие нарушения		
1.	В отношении каждого объекта руководителем, иным уполномоченным должностным лицом организации, в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, не утверждена (отсутствует) инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима.	ППР в РФ п.2
2.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (обеспечение населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения) не включены в планы, схемы и программы развития территорий поселений.	Федеральный Закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. ст. 19
3.	Обучение лиц (персонала объектов, кроме водителей ДПК), допущенных к работе на объектах, мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума не осуществляется	ППР в РФ п.3
4.	Руководитель организации не обеспечивает периодичность осмотра и проверки огнетушителей (не реже 1р в квартал) с записью в паспорт и журнал огнетушителей.	ППР в РФ п.478; СП 9.13130.2009 п.4.3.5, 4.3.16, 4.5.1
5.	Руководитель организации не организовал осенью проведение проверок работоспособности сетей наружного противопожарного водопровода (исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата шланга и корпуса гидранта, наличие воды в корпусе гидранта и в колодце, герметичность клапана (задвижки), а также соединений и уплотнений при рабочем давлении, работоспособность с установкой КП, а также легкость открытия и закрытия гидранта, расход воды в диапазоне давления от 0,4 до 0,6 МПа (от 4 до 6 кгс/см ²) с составлением соответствующих актов.	ППР в РФ п.55 ГОСТ Р 53961-2010 п.11.9
с. Кинзелька		
6.	Здания и сооружения населенного пункта (ул.ул.Луговая, Садовая, Мира, Набережная, Победы) не обеспечены источниками противопожарного во-	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требо-

	доснабжения (наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами) для тушения пожаров с учетом обеспечения пожаротушения любого здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 1 гидранта, из условия обслуживания им зданий, находящихся в радиусе 200 м. с учетом прокладки рукавных линий длиной 200м. по дорогам с твердым покрытием.	ваниях пожарной безопасности" ст. 62 п.1, ст. 68; СП 8.13130.2009 п.4.1, 8.6, 9.11; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 8.16, 9.30; ППР в РФ п.16
7.	Расстояние от крышки гидранта до крышки колодца (ул.Школьная, 9, ул.Мира, 60) более 450 мм по вертикали (фактически 600мм. и 680мм).	СП 8.13130.2009 п.8.9
8.	У имеющихся пожарных гидрантов установлены не соответствующие указатели, выполненные без использования светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, и без четко нанесенных цифр, указывающих расстояние до водоисточника	ППР в РФ п.55, СП 8.13130.2009 п.8.6
9.	У пожарных гидрантов (ул.Школьная, 9, Молодежная, Мира, 8, 60) не установлены соответствующие указатели, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, и с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника	ППР в РФ п.55, СП 8.13130.2009 п.8.6
10.	Руководитель организации не обеспечивает утепление пожарных гидрантов	ППР в РФ п.55, 80; Федеральный Закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. ст.ст.10, 19; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63 п.2; СП 8.13130.2009 п.8.6
11.	К реке «Кинзелька» (к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения), расположенных на расстоянии менее 200м от зданий и сооружений, не предусмотрен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды пожарными машинами в любое время года.	СНиП 2.07.01-89* прил. 1 п. 4; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 9.30; ППР в РФ п.80; СП 8.13130.2009 п.9.4
с. Петропавловка		
12.	Не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63 п. 8
пос. Степной		
13.	Здания и сооружения населенного пункта не обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами или стояками диаметром 80мм. с пожарными кранами) для тушения пожаров с учетом обеспечения пожаротушения любого здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 1 гидранта, из условия обслуживания им зданий, находящихся в радиусе 200 м. с учетом прокладки рукавных линий длиной 200м. по дорогам с твердым покрытием.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62 п.1, ст. 68; СП 8.13130.2009 п.4.1, 8.6, 9.11; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 8.16, 9.30; ППР в РФ п.16
14.	У имеющегося пожарного гидранта (ул.Горная) не установлены соответствующие указатели, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, и с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника	ППР в РФ п.55, СП 8.13130.2009 п.8.6
15.	На отводящем (подводящем-отводящем) трубопроводе вне водонапорных башен не предусмотрено устройство для отбора воды пожарными машинами.	СНиП 2.04.02-84 п.9.14; СП 8.13130.2009 п.9.15; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63 п.2; Федеральный Закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. ст.ст.10, 19; ППР в РФ п.60,1;
16.	К пруду по ул.Набережная (к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения), расположенных на расстоянии менее 200м от зданий и сооружений, не предусмотрены подъезды с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды пожарными машинами в любое время года.	СНиП 2.07.01-89* прил. 1 п. 4; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 9.30; ППР в РФ п.80; СП 8.13130.2009 п.9.4
17.	На территории поселения не организованы и не приняты меры по оповещению населения о пожаре по ул.Набережная.	Федеральный Закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. ст. 19; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63 п.7; ППР в РФ п.16

с. Вознесенка

18.	Здания и сооружения населенного пункта не обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами или стояками диаметром 80мм. с пожарными кранами) для тушения пожаров с учетом обеспечения пожаротушения любого здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 1 гидранта, из условия обслуживания им зданий, находящихся в радиусе 200 м. с учетом прокладки рукавных линий длиной 200м. по дорогам с твердым покрытием.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62 п.1, ст. 68; СП 8.13130.2009 п.4.1, 8.6, 9.11; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 8.16, 9.30; ППР в РФ п.16
19.	У имеющихся пожарных гидрантов (Школьная, Рабочая) не установлены соответствующие указатели, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации, и с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника	ППР в РФ п.55, СП 8.13130.2009 п.8.6
20.	Руководитель организации не обеспечивает утепление пожарных гидрантов	ППР в РФ п.55, 80; Федеральный Закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. ст.ст.10, 19; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63 п.2; СП 8.13130.2009 п.8.6
21.	К реке «Малый Уран» (к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения), расположенных на расстоянии менее 200м от зданий и сооружений), не предусмотрен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды пожарными машинами в любое время года.	СНиП 2.07.01-89* прил. 1 п. 4; СНиП 2.04.02-84* п.2.11., 9.30, ППР в РФ п.80; СП 8.13130.2009 п.9.4
22.	На территории поселения не организованы и не приняты меры по оповещению населения о пожаре по ул.Набережная.	Федеральный Закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. ст. 19; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 63 п.7; ППР в РФ п.16
Нежилое здание (Администрация МО Кинзельский сельсовет) с.Кинзелька ул.Школьная, 7а		
23.	Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации, расположенный в коридоре здания, не защищен от несанкционированного доступа.	НПБ 88-2001 п.12.48*, СП 5.13130.2009 п.13.14.5
24.	Во всех помещениях горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 0.5м.	СП 5.13130.2009 п. 13.3.6
25.	В дверном проеме встроенной котельной, отделенной от смежных помещений противопожарной преградой (противопожарной перегородкой 1-го типа) установлена не противопожарная дверь (фактически пластиковая).	СНиП 21-01-97* п.7.4, 7.20, 5.14*, СП 4.13130.2013 п.5.4.2
26.	Запоры на двери 2-го эвакуационного выхода из здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п.35, СНиП 21-01-97*п. 6.18*
Административное нежилое здание (Краеведческий музей) с.Кинзелька ул.Школьная, 3		
27.	Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации, расположенный в коридоре здания, не защищен от несанкционированного доступа.	НПБ 88-2001 п.12.48*, СП 5.13130.2009 п.13.14.5
28.	В электрораспределительной коробке в коридоре, эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	ППР в РФ п.42а
29.	В залах и над эвакуационным выходом из здания непосредственно наружу, отсутствуют световые оповещатели "Выход"	СП 3.13130.2009 п.5.3
30.	В здании помещения коридора выхода из здания не защищены соответствующими автоматическими установками (отсутствуют пожарные извещатели).	НПБ 110-03 п.4
31.	В здании не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение	СНиП II-B.6 § 5. п.5, СНиП II-A.9-71 п.1.7, СНиП II-A-79 п.4.28, СНиП 23-05-95* п.7.74, СП 52.13330.2011 п.7.104, 7.105
Здание Кинзельского СДК с.Кинзелька ул.Школьная, 7 (год постройки –ремонта 2001)		
32.	Лестница со сцены в кабинет (бильярдную) не оборудована ограждениями с поручнями	СНиП 2.08.02-85 п.2.8, СНиП 21-01-97* п.6.28
33.	Дверь эвакуационного выхода со сцены в помещение гримерной (бильярдную) выполнена шириной в свету менее 0.8м. (фактически 0.7м)	СНиП II-A.5-62 п.4.2 прим.2, СНиП 21-01-97* п.6.16, 6.29
34.	Дверь эвакуационного выхода из коридора 1-го этажа в фойе (при эвакуации из помещений по коридору менее 50чел.) выполнена шириной в свету менее 0.8м. (фактически 0.66м)	СНиП 21-01-97* п.6.16

35.	Высота эвакуационного выхода из зрительного зала на улицу высотой менее 1.9м.	СНиП II-A.5-62 п.4.2 прим.2, СНиП 2.08.02-89* п.1.118, СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2009 п.4.2.5
36.	Пандус на путях эвакуации перед эвакуационным выходом из зрительного зала в тамбур, выполнен уклоном более чем 1:6	СНиП 21-01-97* п.6.28
37.	Ширина эвакуационного выхода из зрительного зала в фойе с посадочными местами в количестве более 50 (фактически 190), менее 1.2м (фактически 0.87).	СНиП 2.08.02-89* п.1.118, СНиП 21-01-97* п.6.16,
38.	Двери выходов из зрительного зала не оборудованы устройствами для самозакрывания.	СП 1.13130.2009 п.6.1.23
39.	Дверь эвакуационного выхода из фойе в лестничную клетку высотой в свету менее 1.9м. (фактически 1.84м.) и шириной менее 1.2м. (фактически 0.71м.)	СНиП II-A.5-62 п.4.2 прим.2, СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2009 п.4.2.5
40.	В лестничной клетке на высоте до 2 м от уровня площадки 1-го этажа и ступеней размещено оборудование (трубы отопления), выступающее из плоскости стен.	СНиП II-A.5-62 п.4.9, СНиП 21-01-97* п.6.32, СП 1.13130.2009 п.4.4.4
41.	План эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям ГОСТ 12.2.143-2009 (отсутствует текстовая часть, не обозначено место размещения самого плана, размеры плана менее чем 60х40 см., план выполнен без применения фотолюминисцентных материалов)	ГОСТ 12.4.026-2001 п.6.1.4, ГОСТ 12.2.143-2009 п.п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.7
42.	Дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу высотой в свету менее 1.9м. (фактически 1.61м.)	СНиП II-A.5-62 п.4.2 прим.2, СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2009 п.4.2.5
43.	При двухстороннем расположении и открывании дверей из кабинетов в коридор 2-го этажа, ширина коридора факт 1.35 м., т.е. менее 1.9м. при ширине дверного полотна 0.9м.. Ширина пути эвакуации менее 1м. при открытой двери.	СНиП II-2-80 п.4.6, СНиП 21-01-97* п.6.26, 6.27
44.	Руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности имеющихся источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов и перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	ППР в РФ п.55, 57
45.	Руководитель организации не обеспечивает обработку (глубокую пропитку антипиренами) горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	ППР в РФ п.108, СП 4.13130.2013 п.5.4.11., 5.4.12; СНиП 2.08.02-89* п.1.44; 1.57
46.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ППР в РФ п.61
Здание гаража с.Кинзелька ул.Школьная, 1 б		
47.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ППР в РФ п.20
48.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	НПБ 110-03 табл. 1 п.4, СНиП 21-02-99 п. 6.30; ВСН 01-89 п.6.3, НПБ 104-2003 п.2 п. 20, НПБ 101-95 п. 4.7.
Здание с.Кинзелька ул.Мира, 74		
49.	Руководитель организации не обеспечивает очистку прилегающей к объекта защиты территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, травы и сухой растительности.	ППР в РФ п.77
Помещения сельского клуба (пос.Стенной ул.Горная, 1)		
50.	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	ППР в РФ п.61
51.	В здании помещения тамбура (коридора) выхода из здания не защищены соответствующими автоматическими установками (отсутствуют пожарные извещатели).	НПБ 110-03 п.4
52.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (АПС, СО-Т) объекта	ППР в РФ п.61

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях- т.е. нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ.

Должностному лицу Работягову Г.Н. разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Кроме того, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он (она) не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Мне разъяснено право давать объяснение на родном языке или на том языке, которым он (она) владеет, а также пользоваться услугами переводчика бесплатно.

Давать объяснения желаю на _____

русском
(каком именно языке)

языке _____

(подпись)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

объяснения предоставляю
лично рассматривая дело.
Г.Н. Работягов

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: нет

(наличие вещественных доказательств по делу)

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагается: нет

(перечень прилагаемых документов и вещей)

Г.Н. Работягов (Работягов Г.Н.)

В.А. Горочин (В.А. Горочин)

Ваше дело об административном правонарушении будет рассмотрено в 11 час. 00 мин. "26" декабря 2017г. по адресу: г. Сорочинск ул. 1 Мая, 1, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу, Тонскому и Красногвардейскому районам каб. № 4

Копию протокола получил _____

Г.Н. Работягов (Работягов Г.Н.)

Копия протокола направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефонам доверия": 8-(3532)-308-999, 308-112 – ГУ МЧС России по Оренбургской области.